





Ответственным лицом по пожарной безопасности не пройдено обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума	(НПБ «обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 31)
Помещение столовой не полностью оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией	(НПБ 110-03 табл.3, п. 38)
Пути эвакуации из лестничных клеток не оборудованы знаками пожарной безопасности	(ППР п. 33)
В учебном корпусе на 1,2 этажах отдельные электрические светильники эксплуатируются без защитных колпаков (рассеивателей) предусмотренные конструкцией	(ППР п. 42, пп. в)
Пожарный кран №19 находится в неисправном состоянии (сломана соединительная полушайба)	(ППР п. 55)
Дверь 2-го эвакуационного выхода из помещения столовой закрыта на ключ	(ППР п. 35)
Ширина двери 2-го эвакуационного выхода из помещения столовой составляет менее 1,2 метра	(СНиП 21-01-97*, п. 6.16)
Настенный речевой оповещатель возле эвакуационного выхода из помещения кухни установлен на высоте менее 15 см от потолка	(НПБ 104-03, п. 3.21)

(с указанием характера нарушений, тип, допустимых нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инженер ОНД Управления

по Зеленоградскому АО г. Москвы Шмаров А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Бучалов Александр Владимирович  
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" " 201 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: 637-2222